




Eigenverbrauchstankstellen in der Landwirtschaft - Ausreichende (schlagregensichere) Überdachung -



Abfüllplatz = mind. Zapfschlauchlänge + 1 m

$$\boxed{Dü = 0,6 \times h}$$

Dü = Dachüberstand
h = lichte Höhe

Beispiel:

- lichte Dachhöhe 4,0 m
- $0,6 \times 4 \text{ m} = 2,4 \text{ m}$

Der Dachüberstand (Vordach) muss 2,4 m über den Abfüllplatz hinausgehen