

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	277	LRA Rottal-Inn	42.1-170/3-246
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	277	LRA Rottal-Inn	42.1-170/3-246
Betreiber	[Name]	Frischli Milchwerke GmbH & Co. Huber OHG		
Standort	[Bezeichnung]	Molkerei		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Landshuter Straße 105	84307	Eggenfelden
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Milchverarbeitung mit Dampfkessel und Kälteanlage		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	7.32.1, 10.25		6.4 c)

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	03.11.2022	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Anzeigen vom 20.11.2001, 15.03.2006, 01.07.2022, Bescheide vom 08.12.2010, 11.06.2014, 27.08.2014, 20.05.2015, 19.10.2016 und 20.02.2017	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Es wurden einige Unterlagen zur Durchsicht nicht am Überwachungstag vorgelegt. Es handelt sich dabei um folgende Dokumente:				

<p>- Aktueller Messbericht der alle drei Jahre wiederkehrend durchzuführenden Lärmmessung gemäß Auflage Nr. 3.3 unter B. des Bescheides vom 11.06.2014</p> <p>- Nachweise bzgl. Einhaltung des Teillastbetriebes mit einer Lüfter-Drehzahl von 67 % beim Verdunstungsverflüssiger der Firma BAC (Modell VXC S429) auf dem Dach des Betriebsgebäudes</p> <p>- Emissionsmessergebnisse vom Schornsteinfeger für die beiden Feuerungsanlagen gemäß Nr. 1.6. der Anordnung vom 13.07.2022</p> <p>- Sicherheitstechnische Begutachtung der Kälteanlage</p>	<p>Eine aktuelle Messung wurde beauftragt und wird im Frühjahr 2023 durchgeführt</p> <p>Die ausstehenden Unterlagen wurden zeitnah per E-Mail nachgereicht.</p> <p>Die ausstehenden Unterlagen wurden zeitnah per E-Mail nachgereicht.</p> <p>Die ausstehenden Unterlagen wurden zeitnah per E-Mail nachgereicht.</p>		<p>Regierung von Niederbayern/ LRA Rottal-Inn</p> <p>Regierung von Niederbayern/ LRA Rottal-Inn</p> <p>Regierung von Niederbayern/ LRA Rottal-Inn</p> <p>Regierung von Niederbayern/ LRA Rottal-Inn</p>	<p></p> <p>07.11.2022</p> <p>07.11.2022</p> <p>07.11.2022</p>
---	---	--	---	---

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL